

**Управление образования администрации  
Меленковского муниципального округа**

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №34»  
д. Тургенево Меленковского  
муниципального округа  
Владимирской области  
ул. Школьная, д.10 д. Тургенево  
Меленковский м.о., Владимирская обл., 602141  
Телефон: (49247) 2-55-08  
Эл. почта: [34.dou@melenky.ru](mailto:34.dou@melenky.ru)  
Сайт: <http://t2913an.dou.obrazovanie33.ru/>  
ОКПО: 43163913, ОГРН: 1023341068772  
ИНН: 331900504, КПП: 331901001

Заместителю начальника

территориального отдела – главном  
государственному санитарному врачу  
по округу Муром, Муромскому,  
Меленковскому и Селивановскому  
районах Е.В. Бербешкиной

22.01.2026 № 2  
На № 223-09 от 13.12.2024

**СОБЩЕНИЕ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ  
№ 354 от 13.12.2024**

Уважаемая Елена Валерьевна!

Сообщаем Вам, что выполнены следующие предписания:

1. Сделан косметический ремонт: потолок в групповой и раздевальной 3 группы, потолок и стены в раздевальной ясельной группы в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20
2. Заменены оконные блоки в помещениях раздевальной 3 группы, туалете 2 группы, прачечной, в спортивном зале в соответствии с требованиями п.2.8.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.
3. Отремонтирован пол в помещении туалета 2 группы в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
4. Приобретён стол с покрытием из дерева твердых лиственных пород (столешница) для работы с тестом на пищеблоке согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
5. Установлен холодильник в кладовой овощей, температура окружающего воздуха поддерживается от 0 до +10С согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011.
6. Установлены новые светильники в помещениях группы №3 - раздевальная, групповая; в помещениях группы №2 - спальная; в помещениях группы № 1 – раздевальная. Уровень искусственного освещения составляет  
группа №3 – раздевальная 237 лк  
групповая 475 лк  
группы №2 - спальная 130 лк  
группы № 1 – раздевальная 236лк  
в соответствии с требованиями п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, что подтверждено лабораторными исследованиями (испытаниями), проведенными в рамках программы производственного контроля в августе 2025 года (протокол № 33-94-25/06025-01-25 от 25.08.2025)

Заведующий

*Дронова* СВ

